

Генеральному директору
ОАО «УК по ЖКХ»
Никоненко С. В.

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

№ б/н от 11.05.2017 г.

Для устранения дефектов по адресу: г. Выборг Ленинградское шоссе д. 43, прошу Вас, рассмотреть возможность заключить договор с ООО «Монтаж-сервис». В данном МКД изначально отсутствовала какая-либо регулирующая арматура на внутренней системе отопления, из-за чего происходили «закольцовки» теплоносителя через стояки полотенцесушителей, отопительные приборы в жилых помещениях прогревались неравномерно. Кроме того, в здании наблюдаются многочисленные самовольные несогласованные вмешательства жильцов в систему отопления. Все эти факторы привели к нарушению гидравлического режима системы, ее разбалансировке и неравномерной поставке услуги отопления по зданию в целом.

С данной организацией работаем с 2014 года, за время работы зарекомендовала себя с положительной стороны. Благодаря, использованию в своей работе современных материалов и технологий, качественно и в установленный срок справляется со всеми договорными обязательствами.

« ____ » _____ 2017 г.

Технический директор  В. А. Ткаченко