

Генеральный директор
ОАО «УК по ЖКХ»
Никоненко С. В.

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

№ 6/н от 19. 08. 2016 г.

Для предупреждения аварийной ситуации, а также устранения дефектов над кв. 62 по адресу: г. Выборг, Суворова д. 13, прошу Вас рассмотреть возможность заключить договор с подрядной организацией ООО «Строительно-монтажная компания «Визард». Работаем с 2013 г. За все время совместной работы зарекомендовала себя только с положительной стороны. Благодаря использованию в своей работе современных материалов и технологий, качественно и в установленный срок справляются со всеми договорными обязательствами.

« » 2016 г.

Технический директор  В. А. Ткаченко

А К Т

г. Выборг

19. 08. 2016 г.

Комиссия в составе представителей: Отдела эксплуатации ведущего специалиста Шпехт Н. В. и ведущего специалиста ТО Морозовой Д. Н. составила настоящий акт осмотра фасада по адресу: г. Выборг, ул. Суворова 13 кв. 62. При осмотре установлено:

- Присутствует повреждение металлических настенных желобов. На фасаде на уровне 6 этажа с лицевой стороны МКД выявлены повреждения стены (штукатурно-отделочного слоя здания, разрушение кирпичной кладки), что является нарушением пунктов 4.2.1.3, 4.2.1.1 Правил № 170.


Выводы комиссии: Принять срочные меры по обеспечению безопасности людей, устранить повреждения стены МКД, не допуская дальнейшего развития.

ПОДПИСИ КОМИССИИ:

Ведущий специалист ОЭ


_____ Шпехт Н. В.

Ведущий специалист ТО


_____ Морозова Д. Н.

Зам. технического директора


_____ Захаров А. А.